

福岡県工業技術センター機械電子研究所

試験成績書

申請 平成 27 年 10 月 16 日

住所 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷 8112115
 法人名 (株)竹原電設福岡工場 TEL 092 (957) 9976


依頼者名 江藤 誠

品名 数量 AP100 3ヶ


試験内容 M10 アンカー引張り強度試験 (強弱試験)

下図形状の試験体に矢印方向の荷重を加えて破壊させた。

試験体略図



試験方法概略図



試験結果

試験体	最大荷重 (kN)
1	18.12
2	12.60
3	12.10

提出された試料の試験結果は上記のとおりです。

福岡県工業技術センター機械電子研究所長

赤尾 哲之

